

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. EV-210
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2025 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. EV-173 redakcija;
2025 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. EV-220
redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ STATYBVIETĖSE
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: [<i>pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.</i>] _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [<i>pareigos, vardas, pavardė</i>] _____
Inspektavimo data: _____ / _____ / _____ .
BENDRA INFORMACIJA
1. Savarankiškai dirbančio asmens vardas, pavardė: _____
2. Verslo liudijimo\individualios pažymos numeris: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Gyvenamoji vieta: _____
5. Savarankiškai dirbančio asmens veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____

Eil. Nr.	KLAUSIMAI	Taip	Ne	N/N
DARBAS AUKŠTYJE				
1.	Ar dirbant aukštyje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios savarankiškai dirbančio asmens (toliau - Asmuo) saugą, pirmenybę teikiant kolektyvinėms apsaugos priemonėms?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.	Ar Asmuo apsaugotas nuo kritimo iš aukščio (atramomis, aptvarais su rankiniais turėklais, paaukštinimo priemonės su aptvarais ir kt.)? ([2.] 4 priedo 37.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo paviršių? ([4.] 2 priedas 4.1.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas parinktos tinkamiausios ir saugios priemonės, atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.	Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos, kai kitų saugesnių įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės? ([4.] 2 priedas 4.1.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz., apsaugotos nuo slydimo, pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio lipama,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	daugiadalių (sekcijinių) kopėčių, atskiros dalys tinkamai sujungtos viena su kita ir fiksuotos)? ([4.] 2 priedas 4.2.1 - 4.2.3 p.)			
3.	Ar pastoliai naudojami pagal teisės aktų reikalavimus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.	Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti grunto? ([4.] 2 priedas 4.3.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų plyšių? ([4.] 2 priedas 4.3.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Ar naudojamos saugos priemonės, apsaugančios žmones ar daiktus nuo kritimo (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai ir kt.)? ([2.] 4 priedas 36 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.	Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo nustatyta tvarka? ([2.] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.	Ar užtikrinama, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nepajudėtų? ([2.] 4 priedas 38.5 p.; ([4.] 2 priedo 4.3.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KRENTANTYS DAIKTAI				
4.	Ar Asmuo apsaugotas nuo krentančių daiktų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.	Ar vienu metu dirbant skirtinguose aukščiuose, žemiau esančios darbo vietos ir praėjimai yra apsaugoti atitinkamomis saugos priemonėmis nuo krentančių daiktų? ([2.] 4 priedas 36.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų, kuriose paprastai būna kiti asmenys? ([4.] 2 priedas 3.1.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STOGO DARBAI				
5.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus ant stogo ar perdengimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.	Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta asmens, darbo priemonių ar kitų daiktų ir medžiagų kritimo? ([2.] 4 priedas 46.1 p., 46.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	Ar atliekant darbus ant stogų, Asmuo turi asmenines apsaugos priemones, kai naudoti kolektyvines saugos priemones, atsižvelgiant į jų naudojimo dažnumą ir trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį ekonomiškai netikslinga arba, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti tik kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([1.] 28 str. 1-2 d., ([2.] 4 priedas 46. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.	Ar numatytos priemonės, kad ant stogo ar kito paviršiaus dirbdamas Asmuo, netyčia neužliptų ant trapios medžiagos ir neįlūžtų? ([1.] 28 str. 1-2 d., [2.] 4 priedas 46.2. p., [3.] 23 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRIOVIMO DARBAI				
6.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant statinio griovimo darbus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.	Ar prieš pradėdamas vykdyti darbus, kuriuose darbuotojai gali patirti asbesto dulkių ekspoziciją, darbdavys pateikė VDI teritoriniam skyriui Pranešimą apie veiklą, susijusią su asbestu? ([7] 10. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBAI IŠKASOSE, ŠULINIuose, POŽEMIUOSE IR TUNELIUOSE				
7.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus iškasose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.	Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad nevirstų iškasos gruntas ir neužspaustų asmens (išlaikomas iškasos šlaitų statusas, naudojami klojiniai, ramsčiai, priemonės	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	apsaugančios nuo vandens prasiskverbimo ar vandens pašalinimui iš iškasų ir kt.)? ([1.] 28 str. 1-2 d., [2.] 4 priedas 42.1.1. - 42.1.2. p.)			
8.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus uždaroje darbo erdvėje (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.	Ar dirbant uždaroje darbo erdvėje (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose) vykdoma oro kontrolė, kad neatsirastų kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų ir būtų pakankamas deguonies kiekis darbo zonoje)? ([2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	Ar imtasi reikiamų prevencinių priemonių dirbant šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (pvz., naudojamos izoliuojančios dujokaukės, saugos diržai su pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu, yra paskirti stebintys darbuotojai, kurie aprūpinti AAP ir kt.)? ([2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBO ĮRENGINIAI				
9.	Ar darbo įrenginiai atitinka gamintojo numatytus privalomuosius saugos reikalavimus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.	Ar naudojami statybvietyje įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, techniškai tvarkingi (be aiškių pažeidimų)? ([2.] 4 priedas 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	Ar statybvietyje įrenginiai, mašinos naudojami pagal paskirtį? ([2.] 4 priedas 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant mobilius savaeigius arba nesavaeigius darbo įrenginius?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.	Ar darbo įrenginiai, kuriais naudojasi Asmuo, nekelia pavojaus susižeisti kitiems asmenims? ([4.] 1 priedas 3.1.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	Ar mobiliajame darbo įrenginyje yra įrengtos konstrukcijos, apsaugančios, kad jis nevirstų arba apsauginės konstrukcijos, apsaugančios asmenį jam apvirtus? ([4.] 1 priedas 3.1.4. p., 3.1.5. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.	Ar įrenginiai turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jų paleidimo, ar (ir) neleidžiančias savaime pajudėti iš vietos? ([4.] 1 priedas 3.1.6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	Ar imtasi priemonių, draudžiančių asmenims vaikščioti ar užtikrinančių jų saugą, savaeigių įrenginių veikimo zonoje? ([2.] 4 priedas 13 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.	Ar savaeigiai įrenginiai naudojami pagal paskirtį? ([4.] 1 priedas 3.2.2. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant elektros ir jos paskirstymo įrenginius?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.	Ar elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija statybvietyje įrengti ir naudojami taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)				
12.	Ar Asmuo, atliekantis darbus statybvietyje, naudoja tinkamas AAP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.	Ar AAP parinktos įvertinus darbo aplinkos rizikos veiksnius, o dirbant su cheminėmis medžiagomis, įvertintus gamintojo saugos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	duomenų lapuose teikiamą informaciją? ([1.] 18 str. 4, 6 d., 28 str. 2 d.; [5.] 5.12 p.; [6.] 33.4 p.)			
12.2.	Ar asmuo apsirūpinęs AAP, kurios apsaugotų nuo rizikos veiksnių poveikio? ([4.] 18 p.; [5.] 5.2. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.	Ar asmuo statybvietėse naudoja turimas AAP? ([5.] 6.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI:

TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:

1. [Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas](#);
2. [Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-3;
3. [Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus](#), nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. EV- 90;
4. [Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
5. [Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
6. [Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
7. [Darbuotojų apsaugos nuo asbesto keliamos rizikos nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-753/V-1167 redakcija).